



환경을 생각하는 회사 " 상록환경위생주 "

" WWW.SRE.CO.KR "

수 신 자 : 남광토건(주) 부평백운어반그린하우스토리 현장

제 목 : 신축공동주택 공기질 측정결과 보고

1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항, 국립환경과학원고시 제2024-70호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.

2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주식회사
대표이사 성 은 희



담 당 자 : 분석팀 송진섭

시행 상록 제 45- 03 호 (2025.03.10)

우 05855 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동,문정역테라타워)/ <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	남광토건(주) 부평백운어반그린하우스토리			성명(대표자)	임 민 규	
	소재지	인천광역시 부평구 부평동 767-1 (전화번호 : 032-330-9208)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59 m ²	81 m ²			
		211 세대	160 세대	51 세대			
사업계획 승인일	2024.10.29						
측 정 자	상호	상록환경위생(주)			등록번호	송파 제3호	
	소재지	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호 (전화번호 : 02-556-6929)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고 기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	3/4 (13:20)	거실중앙부 (101-502)	남서향	18.6	0.6	923.9	15.1	29.8	14.2	밀폐	125.2
										환기	35.6
										-	
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
2지점	2/25 (13:33)	거실중앙부 (101-702)	남서향	17.0	1.4	886.2	14.1	30.6	16.1	밀폐	129.6
										환기	74.8
										-	
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
3지점	3/4 (14:25)	거실중앙부 (101-1003)	남서향	16.3	1.0	938.2	39.2	64.0	10.9	밀폐	146.1
										환기	44.6
										-	
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
4지점	3/4 (13:10)	거실중앙부 (101-1801)	남서향	26.8	0.6	859.7	27.0	55.9	11.5	밀폐	132.6
										환기	43.1
										-	
	입주예정자 입회 여부				○	○	○	○	○	○	○
평균				19.7	0.9	902.0	23.9	45.1	13.2	밀폐	133.4
										환기	49.5

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025 년 03 월 10 일

제출자 남광토건(주) 부평백운어반그린하우스토리 현장 안 태 규 (서명 또는 인)

인천광역시 부평구청장 귀하